

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА
(Дефектная ведомость)

V - 2017

дата

4

номер

Объект ремонта

Инв.№ 000000294, КЛ 0,4 кВ ф.6 от ТП-104

адрес: Кировская обл., Оричевский р-н, пос. Мирный

год ввода: 1980

Комиссия в составе представителей:

собственника объекта, в лице главного инженера ООО "РСК" Мокеров Е.В.,

инженера по организации эксплуатации и охране труда ООО "РСК" Евдокимова Д.Н.

эксплуатирующей организации ООО "Энергетика", в лице директора Соколова С.В.

инженера по ремонту и обслуживанию электрических сетей ООО "Энергетика" Третьяков Р.Л.

составила настоящий акт технического обследования объекта электросетевого комплекса (наружный и внутренние осмотры), на предмет установления: отклонений в техническом состоянии, нарушений в работе, не соответствия нормативно-техническим требованиям, а также причин возникновения нарушений, и установила следующий перечень дефектов:

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Перечень дефектов, нарушений, отклонений от норм	Перечень мероприятий	Срок	Ответ. Испол.
	Оборудование	Обоснование			
1	2	3	4	5	6
1	Оборудование	естественное старение изоляции; коррозия металлических элементов кабеля (броня, свинцовая оболочка), вызванная действием блуждающих токов или химическим составом грунта Истек нормативный срок службы - 35 лет. (Средние нормативные сроки службы основных фондов учреждений и организаций).	Реконструкция	2024	Нач. участка ПУ Кировский
Оценка технического состояния объекта (удовлетворительное / неудовлетворительное): износ более 85%					

Заключение:




Эксплуатация объекта разрешается до 01.05.2024 года.

Подписи:

Председатель:

 Мокеров Е.В.

Члены комиссии:

 Евдокимов Д.Н.
 Соколов С.В.
 Третьяков Р.Л.