

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА
(Дефектная ведомость)

V - 2017

дата

1

номер

Объект ремонта

Инв. № 00-0000054, Трансформаторная подстанция ТП - 4 - 6/0,4 кВ "Лесной"
по адресу: Кировская обл., Верхнекамский р-н, пос. Лесной, ул. Лесозаводская
год ввода в эксплуатацию: 1982 г.

Комиссия в составе представителей:

собственника объекта, в лице главного инженера ООО "РСК" Мокерова Е.В.,
инженера по организации эксплуатации и охране труда ООО "РСК" Евдокимова Д.Н.
эксплуатирующей организации ООО "Энергетика", в лице директора Соколова С.В.
инженера по ремонту и обслуживанию электрических сетей ООО "Энергетика" Третьякова Р.Л.

составила настоящий акт технического обследования объекта электросетевого комплекса (наружный и внутренние осмотры), на предмет установления: отклонений в техническом состоянии, нарушений в работе, не соответствия нормативно-техническим требованиям, а также причин возникновения нарушений, и установила следующий перечень дефектов:


№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Перечень дефектов, нарушений, отклонений от норм	Перечень мероприятий	Срок	Ответ. Испол.
	Оборудование	Обоснование			
1	2	3	4	5	6
1	Здание:	существенные повреждения ограждающих конструкций, разрушение фундамента, неудовлетворительное состояние кровли	Реконструкция	2020	Нач. участка ПУ Верхнекамский
2	Оборудование	коррозия металлических элементов конструкции панелей выключателей, неисправность ПБВ трансформатора, течь масла, разрегулировка приводов выключателя нагрузки			
		Истек нормативный срок службы - 35 лет. (Средние нормативные сроки службы основных фондов учреждений и организаций).			
Оценка технического состояния объекта (удовлетворительное / неудовлетворительное): износ более 85%					

Заключение:




Эксплуатация объекта разрешается до 24.05.2022 года. Контроль уровня масла трансформатора, провести ремонт кровли, заменить выключатель нагрузки 6 кВ в срок до XII/2018.

Подписи:

Председатель:

 Мокеров Е.В.

Члены комиссии:

 Евдокимов Д.Н.
 Соколов С.В.
 Третьяков Р.Л.