

# АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА (Дефектная ведомость)

VI - 2018

дата

3

номер

Объект ремонта

Инв. № 00-000058, Линия электропередачи (ЛЭП) 0,4 кВ фид. 1 от ТП 1/6 Косино  
адрес: Кировская обл., Зуевский район, пос. Косино  
год ввода: 1984

Комиссия в составе представителей:

собственника объекта, в лице главного инженера ООО "РСК" Мокерова Е.В.

инженера по организации эксплуатации и охране труда ООО "РСК" Евдокимова Д.Н.

эксплуатирующей организации ООО "Энергетика", в лице исполнительного директора Бойкова О.В.

инженера по ремонту и обслуживанию электрических сетей ООО "Энергетика" Третьякова Р.Л.

составила настоящий акт технического обследования объекта электросетевого комплекса (наружный и внутренние осмотры), на предмет установления: отклонений в техническом состоянии, нарушений в работе, не соответствия нормативно-техническим требованиям, а также причин возникновения нарушений, и установила следующий перечень дефектов:

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Перечень дефектов, нарушений, отклонений от норм	Перечень мероприятий	Срок	Ответ. Испол.
	Оборудование	Обоснование			
1	2	3	4	5	6
1	Здание:	-----			
2	Оборудование	<p>Загнивание деревянной стойки (уменьшение ее диаметра сверх допустимого) или растрескивание стойки (трещины раскрытием 0,5 см и более суммарной длиной 1,5 м), ослабление крюка (штыря), загнивание траверсы опоры, провисание провода выше нормы, длины пролётов опор не соответствуют нормативным; естественное старение изоляции; коррозия металлических элементов кабеля (броня, свинцовая оболочка), вызванная действием блуждающих токов или химическим составом грунта</p> <p>Истек нормативный срок службы - 35 лет. (Средние нормативные сроки службы основных фондов учреждений и организаций).</p>	Реконструкция	2021	Нач. участка ПУ Кировский


Оценка технического состояния объекта (удовлетворительное / неудовлетворительное): износ более 85%

## Заключение:




Эксплуатация объекта разрешается до 01.06.2022 года.

Подписи:

Председатель:

 Мокеров Е.В.

Члены комиссии:

 Евдокимов Д.Н.  
 Бойков О.В.  
 Третьяков Р.Л.