

**АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА**  
(Дефектная ведомость)

VI - 2018

дата

5

номер

Объект ремонта

Инв.№ 00-000007, РУ 0,4 кВ ТП-2/24

адрес: Кировская обл., Зуевский р-н, пос. Косино

год ввода: 1983

Комиссия в составе представителей:

собственника объекта, в лице главного инженера ООО "РСК" Мокерова Е.В.,

инженера по организации эксплуатации и охране труда ООО "РСК" Евдокимова Д.Н.

эксплуатирующей организации ООО "Энергетика", в лице исполнительного директора Бойкова О.В.

инженера по ремонту и обслуживанию электрических сетей ООО "Энергетика" Третьякова Р.Л.

составила настоящий акт технического обследования объекта электросетевого комплекса (наружный и внутренние осмотры), на предмет установления: отклонений в техническом состоянии, нарушений в работе, не соответствия нормативно-техническим требованиям, а также причин возникновения нарушений, и установила следующий перечень дефектов:

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Перечень дефектов, нарушений, отклонений от норм	Перечень мероприятий	Срок	Ответ. Испол.
	Оборудование	Обоснование			
1	2	3	4	5	6
1	Оборудование РУ 0,4 кВ	Коррозия металлических панелей ЩО-70, износ механической части приводов рубильников, отсутствие дверей панелей, отсутствие запирающих устройств  Истек нормативный срок службы - 35 лет. (Средние нормативные сроки службы основных фондов учреждений и организаций).	Реконструкция: замена панелей ЩО-7	2023	нач. ПУ Кировский
Оценка технического состояния объекта (удовлетворительное / неудовлетворительное): износ более 85%					

Заключение:




Эксплуатация объекта разрешается до 01.06.2023 года.

Подписи:

Председатель:

 Мокеров Е.В.

Члены комиссии:

 Евдокимов Д.Н.  
 Бойков О.В.  
 Третьяков Р.Л.