

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА
(Дефектная ведомость)

V-2018

дата

19

номер

Объект ремонта

Инв. № 00-0000005, Трансформаторная подстанция КТП - 4/24 - 10/0,4 кВ "Косино"
по адресу: Кировская обл., Зуевский р-н, пос. Косино, ул. Ленина
год ввода в эксплуатацию: 1988 г.

Комиссия в составе представителей:

собственника объекта, в лице главного инженера ООО "РСК" Мокерова Е.В.,

инженера по организации эксплуатации и охране труда ООО "РСК" Евдокимова Д.Н.

эксплуатирующей организации ООО "Энергетика", в лице исполнительного директора Бойкова О.В.

инженера по ремонту и обслуживанию электрических сетей ООО "Энергетика" Третьякова Р.Л.

составила настоящий акт технического обследования объекта электросетевого комплекса (наружный и внутренние осмотры), на предмет установления: отклонений в техническом состоянии, нарушений в работе, не соответствия нормативно-техническим требованиям, а также причин возникновения нарушений, и установила следующий перечень дефектов:


№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Перечень дефектов, нарушений, отклонений от норм	Перечень мероприятий	Срок	Ответ. Испол.
	Оборудование	Обоснование			
1	2	3	4	5	6
1	Оборудование: силовой трансформатор ТМ -250-10/0,4 кВ	коррозия корпуса, течь масла, трансформатора, сниженное R изол.. обмоток трансформатора, износ шпильки ф.С. Истекает нормативный срок службы - 35 лет. (Средние нормативные сроки службы основных фондов учреждений и организаций).	Замена трансформатора ТМ-250-0,4 кВ	2022	Нач. ПУ Кировский
Оценка технического состояния объекта (удовлетворительное / неудовлетворительное):					

Заключение:




Эксплуатация объекта разрешается до 01.05.2023 года.

Подписи:

Председатель:

 Мокеров Е.В.

Члены комиссии:

 Евдокимов Д.Н.
 Бойков О.В.
 Третьяков Р.Л.