

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА
(Дефектная ведомость)

VI - 2018

дата

10

номер

Объект ремонта

Инв.№ 00-000011, Линия электропередачи (ЛЭП) 0,4 кВ фид. 1 от ТП 1/24
адрес: Кировская обл., Зуевский р-н, пос. Косино
год ввода: 1980

Комиссия в составе представителей:

собственника объекта, в лице главного инженера ООО "РСК" Мокерова Е.В.

инженера по организации эксплуатации и охране труда ООО "РСК" Евдокимова Д.Н.

эксплуатирующей организации ООО "Энергетика", в лице исполнительного директора Бойкова О.В.

инженера по ремонту и обслуживанию электрических сетей ООО "Энергетика" Третьякова Р.Л.

составила настоящий акт технического обследования объекта электросетевого комплекса (наружный и внутренние осмотры), на предмет установления: отклонений в техническом состоянии, нарушений в работе, не соответствия нормативно-техническим требованиям, а также причин возникновения нарушений, и установила следующий перечень дефектов:

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Перечень дефектов, нарушений, отклонений от норм	Перечень мероприятий	Срок	Ответ. Испол.
	Оборудование	Обоснование			
1	2	3	4	5	6
2	Оборудование	Загнивание деревянной стойки (уменьшение ее диаметра сверх допустимого) или растрескивание стойки (трещины раскрытием 0,5 см и более суммарной длиной 1,5 м), ослабление крюка (штыря), загнивание траверсы опоры, провисание провода выше нормы, длины пролётов опор не соответствуют нормативным; естественное старение изоляции; коррозия металлических элементов кабеля (броня, свинцовая оболочка), вызванная действием блуждающих токов или химическим составом грунта	Реконструкция	2023	Нач. участка ПУ Кировский
		Истек нормативный срок службы - 35 лет. (Средние нормативные сроки службы основных фондов учреждений и организаций).			


Оценка технического состояния объекта (удовлетворительное / неудовлетворительное): износ более 85%

Заключение:

Эксплуатация объекта разрешается до 01.06.2024 года.

Подписи:

Председатель:



Мокеров Е.В.

Члены комиссии:



Евдокимов Д.Н.



Бойков О.В.



Третьяков Р.Л.