

## ТП-1314

Наименование вывода 1 тр-р	Величина плавкой вставки (А)	Замер нагрузки (А)								Комментарий
		Утро				Вечер				
		А	В	С	0	А	В	С	0	
1. Ж/д. ул.Урицкого, 47 (ВРУ-2)		0	0	0	0	0	0	0	0	
2. УП-1303		0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Ж/д. ул.Урицкого, 47 (ВРУ-1)		0	0	0	0	0	0	0	0	
4. УП-1286	откл.									
5. Ж/д. ул. Урицкого, 48 (2оч.)		0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Ж/д. ул. Урицкого 48 (ВРУ-1)		5	0	0	5	7	1	0	6	
7. Ж/д. ул.Казанская, 90 (секц.Ж)		0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Ж/д. ул. Урицкого,48 (ВРУ-2)		0	0	0	0	0	0	0	0	
Итого замеров (общая):		5	0	0	5	7	1	0	5	
Напряжение (фазное):		232	230	228		231	228	227		
Напряжение (линейное):		А-В	А-С	В-С		А-В	А-С	В-С		
		399	398	398		397	397	395		
Дата и время проведения замера:		25.12.2022 10:25				27.12.2022 18:20				
Замер производил: Фамилия		Падерин А.Г.				Семенович С.Н.				

## ТП-1314

Наименование вывода 2 тр-р	Величина плавкой вставки (А)	Замер нагрузки (А)								Комментарий
		Утро				Вечер				
		А	В	С	0	А	В	С	0	
9. Ж/д. ул.Казанская, 90 (секц.Ж)		20	19	22	8	29	27	29	14	
10. УП-1286		33	42	33	12	49	51	41	10	
11. Ж/д. ул. Урицкого, 48 (2оч.)		43	49	56	18	64	62	68	15	
12. УП-1303		67	59	57	13	77	64	71	18	
13. Ж/д. ул.Урицкого, 47 (ВРУ-2)		23	24	21	9	34	33	32	6	
14. Ж/д. ул. Урицкого,48 (ВРУ-2)		32	43	47	16	41	56	60	21	
15. Ж/д. ул. Урицкого, 47 (ВРУ-1)		18	16	11	3	14	17	20	9	
16. Ж/д. ул. Урицкого,48 (ВРУ-1)		45	43	42	7	49	53	57	13	
Итого замеров (общая):		281	295	289	86	357	363	378	106	
Напряжение (фазное):		232	230	228		231	228	227		
Напряжение (линейное):		А-В	А-С	В-С		А-В	А-С	В-С		
		399	398	398		397	397	395		
Дата и время проведения замера:		25.12.2022 10:25				27.12.2022 18:20				
Замер производил: Фамилия		Падерин А.Г.				Семенович С.Н.				

## ТП-508

Наименование вывода 1 тр-р	Величина плавкой вставки (А)	Замер нагрузки (А)								Комментарий
		Утро				Вечер				
		А	В	С	0	А	В	С	0	
1. Ж/д. ул.Чернышевского, 35 (точ.)		23	23	19	7	29	27	24	11	
2. Ж/д. ул.Чернышевского, 7		3	1	1	2	9	6	7	4	
3. Офисные помещения, ул.Чернышевского, 35		1	5	8	3	9	2	11	4	
4. Ж/д. ул.Чернышевского,356		0	0	0	0	0	0	0	0	
Итого замеров (общая):		27	29	28	12	47	35	42	19	
Напряжение (фазное):		236	234	232		234	233	230		
Напряжение (линейное):		А-В	А-С	В-С		А-В	А-С	В-С		
		405	404	403		404	404	402		

Дата и время проведения замера:	23.12.2022 10:30	27.12.2022 17:40
Замер производил: Фамилия	Веснин П.А.	Семенихин С.Н.

**ТП-508**

Наименование вывода	Величина плавкой вставки (А)	Замер нагрузки (А)								Комментарий
		Утро				Вечер				
		А	В	С	0	А	В	С	0	
2 тр-р										
5. Ж/д. ул.Чернышевского,35б		20	20	14	11	27	29	29	4	
6. Ж/д. ул.Чернышевского, 35 (1оч.)		0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Ж/д. ул.Чернышевского, 7		50	44	54	15	59	64	53	18	
12. НО		0	0	0	0	0	0	0	0	
Итого замеров (общая):		70	64	68	26	86	93	82	22	
Напряжение (фазное):		236	234	232		234	233	230		
Напряжение (линейное):		А-В	А-С	В-С		А-В	А-С	В-С		
		405	404	403		404	404	402		
Дата и время проведения замера:	23.12.2022 10:30							27.12.2022 17:40		
Замер производил: Фамилия	Веснин П.А.							Семенихин С.Н.		

**ТП-1051**

Наименование вывода	Величина плавкой вставки (А)	Замер нагрузки (А)								Комментарий
		Утро				Вечер				
		А	В	С	0	А	В	С	0	
1 тр-р										
1. Адм. здание, ул.Производственная, 20/1		0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Ж/д. ул.Солнечная, 16		4	1	1	3	12	8	10	5	
3. Гаражи, владелец ООО "РСК"		5	9	5	5	14	14	16	6	
4. Ж/д. ул.Солнечная, 12		0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Ж/д. ул.Солнечная, 14		0	0	0	0	0	0	0	0	
Итого замеров (общая):		9	10	6	8	26	22	26	11	
Напряжение (фазное):		234	236	235		232	234	233		
Напряжение (линейное):		А-В	А-С	В-С		А-В	А-С	В-С		
		407	406	405		406	404	404		
Дата и время проведения замера:	25.12.2022 8:40							27.12.2022 18:00		
Замер производил: Фамилия	Падерин А.Г.							Семенихин С.Н.		

**ТП-1051**

Наименование вывода	Величина плавкой вставки (А)	Замер нагрузки (А)								Комментарий
		Утро				Вечер				
		А	В	С	0	А	В	С	0	
2 тр-р										
6. Адм. здание, ул.Производственная, 20/1		4	7	4	3	9	13	7	6	
7. Ж/д. ул.Солнечная, 16		48	44	41	15	59	49	52	8	
8. Ж/д. ул.Солнечная, 12		49	56	45	14	56	57	55	11	
9. Ж/д. ул.Солнечная, 14		47	47	50	17	55	56	61	22	
Итого замеров (общая):		148	154	140	49	179	175	175	47	
Напряжение (фазное):		234	236	235		232	234	233		
Напряжение (линейное):		А-В	А-С	В-С		А-В	А-С	В-С		
		407	406	405		406	404	404		
Дата и время проведения замера:	25.12.2022 8:40							27.12.2022 18:00		
Замер производил: Фамилия	Падерин А.Г.							Семенихин С.Н.		

**ТП-257**

Наименование вывода	Величина плавкой вставки (А)	Замер нагрузки (А)				Комментарий
		Утро		Вечер		
1 тр-р						

	вставки (А)	А				В				С				0			
		А	В	С	0	А	В	С	0	А	В	С	0	А	В	С	0
1. Ж/д. ул.Горбачева, 48		1	8	0	4	4	16	3	7								
<b>Итого замеров (общая):</b>		1	8	0	4	4	16	3	7								
<b>Напряжение (фазное):</b>		223	223	226		223	229	224									
<b>Напряжение (линейное):</b>		А-В	А-С	В-С		А-В	А-С	В-С									
		390	393	393		389	390	391									
<b>Дата и время проведения замера:</b>		25.12.2022 9:35				27.12.2022 16:20											
<b>Замер производил: Фамилия</b>		Падерин А.Г.				Семеновичин С.Н.											

**ТП-257**

Наименование вывода	Величина плавкой вставки (А)	Замер нагрузки (А)								Комментарий
		Утро				Вечер				
		А	В	С	0	А	В	С	0	
2 тр-р		20	14	15	8	19	10	11	7	
2. УП-1228, ул.Володарского, 122		23	18	20	9	28	27	19	10	
3. УП-1298, ул.Володарского, 120		9	3	3	7	14	9	11	9	
4. Ж/д. ул.Володарского, 124		11	7	10	6	22	22	17	5	
5. Ж/д. ул.Горбачева, 50		63	42	48	30	83	68	58	31	
<b>Итого замеров (общая):</b>		223	223	226		223	229	224		
<b>Напряжение (фазное):</b>		А-В	А-С	В-С		А-В	А-С	В-С		
		390	393	393		389	390	391		
<b>Дата и время проведения замера:</b>		25.12.2022 9:35				27.12.2022 16:20				
<b>Замер производил: Фамилия</b>		Падерин А.Г.				Семеновичин С.Н.				

**ТП-269**

Наименование вывода	Величина плавкой вставки (А)	Замер нагрузки (А)								Комментарий
		Утро				Вечер				
		А	В	С	0	А	В	С	0	
1 тр-р		14	19	7	11	21	27	15	16	
1. ул.М.Гвардии, 25		0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Адм.здание (2 оч.), ул.Ленина, 92		7	5	6	2	14	11	13	5	
3. Адм.здание, ул.Горбачева, 22		0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Ж/д. ул.Ленина, 92 (1оч.)		0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Ж/д. ул.Ленина, 92 (3оч.)		21	24	13	13	35	38	28	21	
<b>Итого замеров (общая):</b>		230	232	231		230	229	228		
<b>Напряжение (фазное):</b>		А-В	А-С	В-С		А-В	А-С	В-С		
		400	397	399		400	396	398		
<b>Дата и время проведения замера:</b>		25.12.2022 9:55				27.12.2022 17:00				
<b>Замер производил: Фамилия</b>		Падерин А.Г.				Семеновичин С.Н.				

**ТП-269**

Наименование вывода	Величина плавкой вставки (А)	Замер нагрузки (А)								Комментарий
		Утро				Вечер				
		А	В	С	0	А	В	С	0	
2 тр-р		0	0	0	0	0	0	0	0	
6. ул.М.Гвардии, 25		29	28	22	5	37	34	29	7	
7. Стр-во, ул.Горбачева, 18		0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Подземная стоянка		6	14	10	9	12	14	8	7	
9. УП-1266		12	15	16	4	20	22	22	3	
10. Ж/д. ул.Ленина, 92 (1оч.)		0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Адм.здание, ул.Горбачева, 22		14	20	15	7	28	34	22	6	
12. Ж/д. ул.Ленина, 92 (3 оч.)		61	77	63	25	97	104	81	23	
<b>Итого замеров (общая):</b>										

Напряжение (фазное):	230	232	231		230	229	228		
Напряжение (линейное):	А-В	А-С	В-С		А-В	А-С	В-С		
	400	397	399		400	396	398		
Дата и время проведения замера:	25.12.2022 9:55				27.12.2022 17:00				
Замер производил: Фамилия	Падерин А.Г.				Семеновичин С.Н.				

**ТП-260**

Наименование вывода 1 тр-р	Величина плавкой вставки (А)	Замер нагрузки (А)								Комментарий
		Утро				Вечер				
		А	В	С	0	А	В	С	0	
1. ул. Горбачева, 62 ВРУ-4		0	0	0	0	0	0	0	0	
2. ул. Горбачева, 62 ВРУ-5		0	0	0	0	0	0	0	0	
3. ул. Горбачева, 62 ВРУ-1		0	0	0	0	0	0	0	0	
Итоги замеров (общая):		0	0	0	0	0	0	0	0	
Напряжение (фазное):		234	233	234		232	231	233		
Напряжение (линейное):		А-В	А-С	В-С		А-В	А-С	В-С		
		404	402	405		401	400	401		
Дата и время проведения замера:		25.12.2022 9:20				27.12.2022 16:40				
Замер производил: Фамилия		Падерин А.Г.				Семеновичин С.Н.				



ТП-260

Наименование вывода	Величина плавкой вставки (А)	Замер нагрузки (А)								Комментарий	
		Утро				Вечер					
		А	В	С	0	А	В	С	0		
2 тр-р											
4. ул. Горбачева, 62 ВРУ-1		0	0	0	0	0	0	0	0		
5. ул. Горбачева, 62 ВРУ-5		61	77	82	16	74	83	88	19		
6. ул. Горбачева, 62 ВРУ-3		6	7	4	3	11	14	12	8		
7. ул. Горбачева, 62 ВРУ-2		7	5	10	6	12	14	18	9		
8. ул. Горбачева, 62 ВРУ-4		19	15	20	5	26	31	25	11		
Итого замеров (общая):		93	104	116	30	123	142	143	47		
Напряжение (фазное):		234	233	234		232	231	233			
Напряжение (линейное):		А-В	А-С	В-С		А-В	А-С	В-С			
		404	402	405		401	400	401			
Дата и время проведения замера:		25.12.2022 9:20				27.12.2022 16:40					
Замер производил: Фамилия		Падерин А.Г.				Семенихин С.Н.					

ТП-95

Наименование вывода	Величина плавкой вставки (А)	Замер нагрузки (А)								Комментарий	
		Утро				Вечер					
		А	В	С	0	А	В	С	0		
1 тр-р											
1. акт/тр 332		12	12	12		15	15	15			
Итого замеров (общая):		12	12	12		15	15	15			
Напряжение (фазное):											РУ-0,4кВ не АО Горэлектросеть
Напряжение (линейное):		А-В	А-С	В-С		А-В	А-С	В-С			
Дата и время проведения замера:		25.12.2022 9:00				27.12.2022 16:00					
Замер производил: Фамилия		Падерин А.Г.				Семенихин С.Н.					

ТП-95

Наименование вывода	Величина плавкой вставки (А)	Замер нагрузки (А)								Комментарий	
		Утро				Вечер					
		А	В	С	0	А	В	С	0		
2 тр-р											
2. акт/тр 417		18	18	18		23	23	23			
Итого замеров (общая):		18	18	18		23	23	23			
Напряжение (фазное):											РУ-0,4кВ не АО Горэлектросеть
Напряжение (линейное):		А-В	А-С	В-С		А-В	А-С	В-С			
Дата и время проведения замера:		25.12.2022 9:00				27.12.2022 16:00					
Замер производил: Фамилия		Падерин А.Г.				Семенихин С.Н.					

ТП-271

Наименование вывода	Величина плавкой вставки (А)	Замер нагрузки (А)								Комментарий	
		Утро				Вечер					
		А	В	С	0	А	В	С	0		
1 тр-р											
1. Автостоянка, ул. Орловская, 4		0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Ж/д, ул. Урицкого, 20		39	41	42	13	31	40	31	9		
3. Здание общест. назначения, Орловская, 4г		23	19	27	9	37	28	34	12		
4. Ж/д, ул. Водопроводная, 43		0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Ж/д, ул. Орловская, 4 (ВРУ-2)		71	99	68	26	83	88	76	19		
6. Ж/д, ул. Орловская, 4 (ВРУ-1)		49	56	63	15	57	64	72	17		
Итого замеров (общая):		182	215	200	63	208	220	213	57		

Напряжение (фазное):	233	232	235		230	231	235		
Напряжение (линейное):	A-B	A-C	B-C		A-B	A-C	B-C		
	403	405	404		401	403	400		
Дата и время проведения замера:	25.12.2022 10:10				27.12.2022 17:20				
Замер производил: Фамилия	Падерин А.Г.				Семенихин С.Н.				

**ТП-271**

Наименование вывода 2 тр-р	Величина плавкой вставки (А)	Замер нагрузки (А)								Комментарий
		Утро				Вечер				
		А	В	С	0	А	В	С	0	
7. Ж/д ул.Водопроводная, 43		29	28	21	13	37	39	31	17	
8. Здание общест. назначения, Орловская, 4г		0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Ж/д ул.Урицкого, 20		0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Ж/д ул.Водопроводная, 27		17	15	19	8	29	30	28	7	
11. Ж/д ул. Орловская, 4 (ВРУ-1)		0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Автостоянка, ул. Орловская, 4		8	10	16	8	17	21	17	6	
13. Ж/д ул. Орловская, 4 (ВРУ-2)		0	0	0	0	0	0	0	0	
Итого замеров (общая):		54	53	56	29	83	90	76	30	
Напряжение (фазное):		233	232	235		230	231	235		
Напряжение (линейное):		A-B	A-C	B-C		A-B	A-C	B-C		
		403	405	404		401	403	400		
Дата и время проведения замера:	25.12.2022 10:10				27.12.2022 17:20					
Замер производил: Фамилия	Падерин А.Г.				Семенихин С.Н.					

Замеры нагрузки по ТП п. Мирный на 17.12.22 день/вечер

ТП 102	Ф	А	В	С	
	1	45/42	31/28	22/16	
	2	10/2	3/6	20/5	
	3	14/26	17/12	9/18	
	4	66/59	37/32	41/60	
	5	52/50	51/49	87/78	
	6	12/3	12/22	7/10	
ТП 103	2	80/86	69/73	70/76	
		45/48	50/47	29/36	в т. ч. Жилые дома в
		квартале универсама			
	4	23/3	8/1	5/4	
	5	15/17	16/17	15/13	
	6	21/42	14/54	9/24	
	8	39/4	35/7	41/4	
ТП 104	1	32/27	27/28	43/60	
	3	33/55	30/18	22/9	
	4	13/12	27/24	27/30	
	6	53/70	52/74	45/74	
	8	35/4	35/7	45/4	
ТП 105	5	44/51	39/44	46/57	
	6	5/6	23/29	28/18	
ТП 108	27 кв.	15/7	18/14	3/4	
		9/20	8/12	6/27	
ТП 206	1	2/18	10/14	24/27	
	2	39/26	25/20	36/35	
П/л Чайка		15/19	2/4	15/12	
Лесозавод		4/2	2/0	0/0	

## Замеры нагрузок по Косино.

20ч-00м- 22ч-00м

### **ТП№1/6.**

- ф. "Пожарное депо" фаза: А- 50; В-48; С-58  
ф. "Заливная; Ленина" фаза: А-74; В-136; С-116.  
ф. "Калинина" фаза: А-34; В-14; С-36.  
ф. "Хоз. фикальн. станция" фаза: А-0; В-4; С-5.

### **ТП№3/24**

- ф. "Свободы; Парковая" фаза: А-46; В-72; С-92.  
ф. "Коммуны; Чернышевского" фаза: А-88; В-114; С-48.  
ф. "Вертикаль" фаза: А-16; В-21; С-4.  
ф. «Скважина» фаза: А-9; В-6; С-7.

### **ТП№2/24**

- ф. "Кирова; Школа" фаза: А-15; В-35; С-38.  
ф. "Северная; Кирова" фаза: А-14; В-4; С-8.  
ф. "Труда" фаза: А-2; В-0; С-1.  
ф. "Котельная" фаза: А-8; В-7; С-10.

### **КТП№4/24**

- ф. "Ленина" фаза: А-25; В-14; С-14.  
ф. " Детский сад" фаза: А-1; В-0; С-6.  
Ф. «Ленина, Парковая» фаза: А-13; В-21; С-25.



### **ТП№1/24 на ул. Свобода**

ф. "Свобода; Труда; Коммуны; Калинина" фаза: А-31; В-8; С-14.

ф. "Жилые дома" фаза: А-8; В-7; С-10.

ф. "Пекарня" фаза: А-0; В-0; С-0.

ф. "Советская; Свердлова; Строителей" фаза: А-46; В-23; С-15.

ф. "Дом №53" фаза: А-6; В-2; С-5.

### **КТП-6/24**

ф. «Котельная» фаза: А-17; В-14; С-15.

### **КТП-5/24**

ф. «Широков» фаза: А-0; В-0; С-0.

## Замеры нагрузок по Косино.

06ч-00м – 08ч-00м

### ТП№1/6.

- ф. "Пожарное депо" фаза: А- 53; В-34; С-36  
ф. "Заливная; Ленина" фаза: А-115; В-57; С-62.  
ф. "Калинина" фаза: А-42; В-8; С-34.  
ф. "Хоз. фикальн. станция" фаза: А-0; В-0; С-1.

### ТП№3/24

- ф. "Свободы; Парковая" фаза: А-53; В-86; С-66.  
ф. "Коммуны; Чернышевского" фаза: А-90; В-87; С-59.  
ф. "Вертикаль" фаза: А-12; В-7; С-7.  
ф. «Скважина» фаза: А-6; В-6; С-6.

### ТП№2/24

- ф. "Кирова; Школа" фаза: А-16; В-25; С-41.  
ф. "Северная; Кирова" фаза: А-2; В-4; С-7.  
ф. "Труда" фаза: А-1; В-0; С-1.  
ф. "Котельная" фаза: А-8; В-7; С-7.

### КТП№4/24

- ф. "Ленина" фаза: А-23; В-11; С-10.  
ф. " Детский сад" фаза: А-1; В-0; С-0.  
Ф. «Ленина, Парковая» фаза: А-6; В-3; С-7.

### **ТП№1/24 на ул. Свобода**

ф. "Свобода; Труда; Коммуны; Калинина" фаза: А-31; В-3; С-14.

ф. "Жилые дома" фаза: А-8; В-7; С-7.

ф. "Пекарня" фаза: А-0; В-0; С-0.

ф. "Советская; Свердлова; Строителей" фаза: А-45; В-15; С-13.

ф. "Дом №53" фаза: А-0; В-2; С-5.

### **КТП-6/24**

ф. «Котельная» фаза: А-17; В-14; С-15.

### **КТП-5/24**

ф. «Широков» фаза: А-0; В-0; С-0.

Замеры нагрузок ПС Киров ф. № 1, ф. № 12 декабрь 2022 год.

№№	часы	ВЛ-6 кв. фидер №1	КЛ-6 кв. фидер №12
1	01-00	41	12,6
2	02-00	41,6	10,7
3	03-00	41,4	9,9
4	04-00	41,9	11,1
5	05-00	41,8	10,6
6	06-00	49,8	13,3
7	07-00	71,8	14,5
8	08-00	113,2	25,9
9	09-00	122,3	24,9
10	10-00	136,3	24,8
11	11-00	124,7	24,5
12	12-00	121	25,9
13	13-00	115	24,9
14	14-00	106	19,3
15	15-00	132,3	26,2
16	16-00	103,4	27,4
17	17-00	91,7	12
18	18-00	81,2	15,4
19	19-00	67,6	12,9
20	20-00	54,2	11,8
21	21-00	54,1	14,8
22	22-00	64,1	15,4
23	23-00	49,8	11,4
24	00-00	49	15,7

Замеры ПС-Лесная 110/35/6 декабрь 2022 год

Время	ЗРУ-1			ЗРУ-2		
	Ф. 6	Ф. 7	Ф. 9	Ф. 5	Ф. 6	Ф. 7
00-00	10	5	5	1	15	30
01-00	10	5	5	1	15	20
02-00	10	5	5	1	15	20
03-00	10	5	5	1	15	20
04-00	10	5	5	1	15	20
05-00	10	5	5	1	15	20
06-00	15	5	5	1	20	30
07-00	30	5	5	1	30	40
08-00	30	5	5	1	30	40
09-00	20	5	50	1	30	30
10-00	20	5	50	1	30	40
11-00	20	5	50	1	30	40
12-00	20	5	5	1	30	40
13-00	10	5	5	1	30	40
14-00	10	5	5	1	30	40
15-00	10	5	50	1	30	40
16-00	20	5	30	1	30	40
17-00	10	5	5	1	30	40
18-00	10	5	5	1	30	40
19-00	10	5	5	1	30	45
20-00	15	5	5	1	30	45
21-00	15	5	5	1	30	40
22-00	10	5	5	1	30	40
23-00	10	5	5	1	20	40