Информация о наличии объема свободной трансформаторной мощности по центрам питания
ООО "Региональная сетевая компания" на 01.07.2014 г.

№ п/п	Наименование питающего центра	Район	Напряжение В.	Количество и мощность установленных трансформаторов шт.х МВА	Максимально допустимая нагрузка питающего центра кВА*	Максимальная фактическая нагрузка, кВА**	Мощность по договорам на ТП, кВА	Свободная трансформаторная мощность с учетом договоров на ТП, кВА
1.	ПС "Лесная"	п. Лесной	35/6	2х6,3	6615	3950	212	2453
		Кирский						
		район						
2.	ПС "Брусничная"	п. Брусничный	35/10	1х2,5	2625	688	0	1937
		Кирский						
		район						

* Под максимальной допустимой нагрузкой понимается увеличенная на 5% мощность наименьшего из установленных на ПС трансформаторов с учетом возможного резерва мощности по сети 6-10 кВ; для однотрансформаторных ПС - номинальная мощность трансформатора

** Под максимальной фактической нагрузкой понимается наибольший из зафиксированных за последние 5 лет максимумов нагрузки по центру питания

Главный инженер ООО "Региональная сетевая компания" _____ /Е.В. Мокеров/