

Информация о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению

## ООО "РСК" за 2022 год

| №      | Номер акта / Кол-во инцидентов/аварий | РЭУ  | Район, муниципальное образование, населенный пункт | Муниципальное образование                 | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Оборудование (дисп. наим.)    | Причины возникновения нарушения                | Мероприятия по устранению нарушений                 | Экономический ущерб, тыс. руб. | Недоотпуск электроэнергии, тыс. кВт*ч |
|--------|---------------------------------------|--|--|---|--|---|-------------------------------|--|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1      | 2                                     | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   | 8                             | 9  | 10  | 11                             | 12                                    |
| 1      | б.н.<br>17.05.2022                    | ООО "Региональная сетевая компания" (Кировской обл) ПУ Кировский     | Оричевский район                                   | Мирный                                    | 16:30<br>2022.05.17                                    | 17:25<br>2022.05.17                                       | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП №206      | Ветровые нагрузки                              | Перетяжка провода в пролетах опор: NN 5А-7А         | -                              | 0,029                                 |
| 2      | N22-1/5<br>27.05.2022                 | ООО "Региональная сетевая компания" (Кировской обл) ПУ Кировский     | К-Чепецкий р-н                                     | Федяковское сель.поселени мкр.В.Черемушки | 09:52<br>27.05.2022                                    | 10:26<br>27.05.2022                                       | ТП-230 10/0,4 кВ              | Невыявленные причины                           | Внеплановый осмотр оборудования                     | -                              | 0,022                                 |
| 3      | б.н.<br>2022-06-20                    | ООО "Региональная сетевая компания" (Кировской обл) ПУ Кировский     | Оричевский район                                   | Мирный                                    | 13:30<br>20.06.2022                                    | 16:35<br>20.06.2022                                       | КТП 112-63 Лесозавод          | Атмосферные перенапряжения                     | Внплановый осмотр оборудования                      | -                              | 0,013                                 |
| 4      | 12<br>23.09.2022                      | ООО "Региональная сетевая компания" (Кировской обл) ПУ Верхнекамский | Верхнекамский р-н                                  | Лесной                                    | 17:15<br>23.09.2022                                    | 19:45<br>23.09.2022                                       | ВЛ 6 кВ №6 от ПС 35 кВ Лесная | Несвоевременное выявление и устранение дефекта | Внеплановый осомтр ЛЭП, смена концевой муфты кабеля | -                              | 0,080                                 |
| Итого: |                                       |  |  |   |  |   |                               |  |   |                                | 0,143                                 |