Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов ООО «РСК» за Январь 2024 года

№	Наименование ремонтируемого объекта	Вид ремонта (КР, ТР)	Класс напряжения объекта ремонта	Диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования	Тип (марка) ремонтируемго оборудования	Время проведения ремонта		
						Начало, дата	Окончание, дата	Продолжительность, сутки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	*ВЛ-10 кВ фид.1 РП 10 кВ «Мураши»*	*Т*	*10 кВ*	*участок ВЛ-10 кВ в пролетах опор NN 61-91*	*опоры ДБ, провод 3хАС-35 перетяжка провода, чистка трассы*	*Пн, 15 Января*	*Пт, 19 Января*	*4*
2	*ТП «ВНС Мураши»*	*Т*	*10 кВ*	*силовой трансформатор РУ-0,4 кВ*	*ТМ-60-10/0,4 кВ*	*Вт, 16 Января*	*Пт, 19 Января*	*3*
3	*КВЛ 6 кВ фид.1 ПС 220 кВ «Киров»*	*Т*	*6 кВ*	*участок ЛЭП 6 кВ в пролетах опор NN 1-32*	*РЛК-10-630; РЛНд-10/630*	*Вт, 23 Января*	*Чт, 25 Января*	*2*

Примечание: 1) КР - капитальный ремонт; 2) ТР - текущий ремонт.